

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности г. Каменска-Уральского,  
Каменского городского округа  
Главного управления МЧС России по Свердловской области  
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 8

г. Каменск - Уральский  
(место составления акта)

« 27 » марта 2015 г.  
(дата составления акта)

16 ч 00 мин.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 18

По адресу/адресам: Свердловская область, г. Каменск –Уральский, ул. Мусоргского, 9  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 18 от 20 марта 2015 года  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа №19»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 5 » марта 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч 00 мин.

« 19 » марта 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч 00 мин.

« 23 » марта 2015 г. с 13 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч 30 мин.

« 27 » марта 2015 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня / 12ч 00 мин.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД г. Каменск –Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Свердловской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа проведения проверки ознакомлен (-ы):  
✓ директор Дуванцев С.А. 20.02.13 в 12.30  
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор ОНД ОНД г. Каменск –Уральского, Каменского  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их))

городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Титова Ольга Анатольевна

проверка, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Рязанцева Светлана Александровна, завхоз Краснобаева Людмила Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченной (представителя индивидуального предпринимателя) или уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- сеть внутреннего противопожарного водопровода по конструктивной (технической) причине не может обеспечить требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения из-за отсутствия в счетчика холодной воды на обводной линии, рассчитанной на пропуск противопожарного расхода воды, задвижки с электроприводом, а также из-за допущенного изменения инженерно-технического решения вводного узла без проекта разработанного в соответствии с действующими нормами с врезкой узла обеззараживателя воды (СНиП 2.04.01-85\* п.11.7\*; СНиП 21-01-97\* п.4.3);

- от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики (автоматической пожарной сигнализации) не предусмотрено открывание на обводной линии задвижки с электроприводом – требуемой согласно пункта 11.7\* СНиП 2.04.01-85\*(СНиП 2.04.01-85\* п.11.7\*);

- пожарные шкафы пожарных кранов выполнены из горючих материалов (дерево) (п. 57 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. – далее ППР);

- на помещениях складского и производственного назначения основного здания: № 3: 2х этажного пристроя; №17, 18, 66, 68, 69 по техническому паспорту №175 от 1988г. отсутствуют таблички с указанием обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 20 ППР);

- ширина дверных проемов в свету помещений № 18, 66, 64 двухэтажного пристроя по техническому паспорту №175 от 1988г. составляет 51, 50, 52 см соответственно, что является меньше нормативной (менее 0.8 м) (СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16).

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Титова О.А.

(подпись проверяющего)

С.А. Рязанцева

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание №18/1/1, 18/1/2 от 27.03.2015г

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ОНД ОНД г. Каменска-Уральского,  
Каменского городского округа  
Лейтенант/внутренней службы  
Титова Ольга Анатольевна

*Т.Т.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*— директор С.А. Кузнецов*

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*27* » *марта* 2015 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: —